KCC BUILDING MATERIALS
SUKGOTEX PLUS

KCC 석고텍스 PLUS 자재승인서

쾌적하고 아늑한 환경을 만들어 주는 최고급 석고 천장재

CONTENTS

대죽1공장 사업자등록증 2

대죽1공장 공장등록증 3

품질경영시스템인증서 (ISO 9001) 4

환경경영시스템인증서 (ISO 14001) 5

한국산업규격 표시인증서Ⓚ 6

환경표지인증서 7

친환경 건축자재 인증서 8

탄소성적표지 인증서 9

아토피 안심 마크 추천서 10

공인시험성적서

석고텍스 PLUS KS 성적서 11

석고텍스 PLUS 불연재료 성적서 12

석고텍스 PLUS KOLAS 성적서 14

석고텍스 PLUS 무석면 성적서 15

KCC 석고텍스 PLUS 납품현장 LIST 16

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 대죽1공장 사업자등록증

사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 316-85-01202

법인명(단체명) : (주) 케이씨씨 대죽1공장

대 표 자 : 정몽진, 정몽익

(각 자 대 표)

개 업 년 월 일 : 2003년 04월 01일 법인등록번호 : 110111-0221814

사업장 소재지 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (서초동)

사 업 의 종 류 : 업태 제조
도, 소매
부동산

종목 건축자재, 석고보드
건축자재, 석고보드
임대

교 부 사 유 : 정정


사업자단위과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(V)

전자세금계산서 전용메일주소 :

2013 년 08 월 02 일

서산 세무서장

국세청



원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 대죽1공장 공장등록증

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호의2서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장등록증명(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	즉시

신청인	회사명 (주)케이씨씨 대죽1공장	전화번호 041) 660-8715
	대표자 성명 정몽진, 정몽익	생년월일(법인등록번호) 110111-0221814
	대표자주소(법인소재지) 서울특별시 서초구 사평대로 344 (서초동, (주)금강고려화학)	

등록 내용	공장소재지 도로명 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15 지번 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽리 11-1번지	지목 공장용지	보유구분 자가 [√] 임대 [ ]
	공장등록일 2004-07-13	사업시작일	종업원수 남:91 여:3
	공장의 업종(분류번호) 플라스터 제품 제조업 (23323)		
	공장부지면적 229,207.200	제조시설면적 39,535.170 ㎡	부대시설면적 43,140.830 ㎡
등록 조건			

등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)

[증설변경승인] 등록일 :2015-09-14

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

2015 년 09 월 14 일

신청인 (주)케이씨씨 대죽1공장 (서명 또는 인)

서산시장 귀하

구비서류	없 음	수수료 원

처리절차

신청서작성	→	접수	→	등록 여부 확인	→	결제	→	공장등록 증명서 발급	→	통보
신청인		처리기관		처리기관		처리기관		처리기관		처리기관

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조([ ] 제1항· [ ] 제2항· [ ] 제3항)에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2015 년 09 월 14 일

서산시장

충청남도서산시장

210㎜×297㎜[일반용지 70g/㎡(재활용품)]

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 품질경영시스템인증서 (ISO 9001)

품질경영시스템인증서

(주)케이씨씨 대죽1공장

- 대죽1공장 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15
- 본사 : 서울특별시 서초구 사평대로 344

한국표준협회는 위 조직의 품질경영시스템이 아래의 표준과 인증범위에 적합함을 인증합니다.

인증번호 QMS-1767

표 준 KS Q ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

인증범위 석고보드, 석고텍스 및 석고본드의 개발, 생산, 판매 및 부가서비스

유효기간 2019년 02월 18일부터 2022년 02월 17일까지

최초인증일 : 2004년 02월 18일

2018년 11월 25일

KSA IAF KAB

IAF 마크는 IAF MLA에 가입한 한국인정지원센터(KAB)로부터 KSA가 인정받았음을 나타내는 마크입니다.
KAB 마크는 한국인정지원센터(KAB)로부터 품질경영체제 인증기관으로 인정(인정번호:KAB-QC-30)되었음을 나타내는 마크입니다.

한국표준협회장

서울특별시 강남구 테헤란로 305

원본대조필(인)

주식회사 케이씨씨

◆ 환경경영시스템인증서 (ISO 14001)

환경경영시스템인증서

(주)케이씨씨 대죽1공장

- 대죽1공장 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15
- 본사 : 서울특별시 서초구 사평대로 344

한국표준협회는 위 조직의 환경경영시스템이 아래의 표준과 인증범위에 적합함을 인증합니다.

인증번호	EMS-0243
표 준	KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015
인증범위	석고보드, 석고텍스 및 석고본드의 개발, 생산, 판매 및 부가서비스
유효기간	2019년 02월 18일부터 2022년 02월 17일까지

최초인증일 : 2004년 12월 07일

2018년 11월 25일

KSA IAF KAB

IAF 마크는 IAF MLA에 가입한 한국인정지원센터(KAB)로부터 KSA가 인정받았음을 나타내는 마크입니다.
KAB 마크는 한국인정지원센터(KAB)로부터 환경경영체제 인증기관으로 인정(인정번호:KAB-EC-11)되었음을 나타내는 마크입니다.

한국표준협회장

서울특별시 강남구 테헤란로 305

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 한국산업규격 표시인증서

Certificate

제 품 인 증 서

인 증 번 호 : 제 04-0111 호

제 조 업 체 명 : (주)케이씨씨 대죽1공장

대 표 자 성 명 : 정몽익 외1

공 장 소 재 지 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽리 대죽지방산업단지 11-1

인 증 제 품

· 표 준 명 : 석고 보드 제품

· 표 준 번 호 : KS F 3504

· 종류·등급 또는 호칭 :

방수석고보드
방화석고보드
석고보드
치장석고 보드 . 끝.

산업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과
한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준화법 제15조에 따라
위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2015 년 10 월 14 일

한국표준협회장

1. 최초인증일 : 2004-03-18
2. 최종변경일 : 2015-10-14 종류 추가

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 환경표지인증서

제 16781 호

환경표지 인증서

1. 상　　호 : (주)케이씨씨
2. 사 업 자 등 록 번 호 : 214-81-70045
3. 소　재　지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (서초동)
4. 공장·사업장소재지 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15
5. 대 표 자 성 명 : 정몽진,정몽익
6. 대 상 제 품 : EL248.벽 및 천장 마감재
7. 상표명/용도·제공서비스 : KCC 석고텍스 PLUS/천장 마감재(치장 석고보드)
8. 인 증 기 간 : 2019.03.10 부터 2021.03.09 까지
9. 인 증 사 유 : "자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제3항, 같은 법 시행령 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인증합니다.

※ 최 초 교 부 : 2017.03.10

2019년 01월 15일

한국환경산업기술원장

※ 한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제31조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제8항에 따라 환경부장관으로부터 환경표지 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.

사실확인 : 1577-7360

원본대조필(인)

주식회사 케이씨씨

◆ 친환경 건축자재 인증서

Certification
HEALTHY BUILDING MATERIAL
Korea Air Cleaning Association

친환경 건축자재 인증서

인증번호 : HB1749C15-01
업 체 명 : (주)케이씨씨
대 표 자 : 정 몽 익
소 재 지 : 서울시 서초구 사평대로 344
제 조 사 : (주)케이씨씨 대죽공장
인증기간 : 2018. 10. 28 ~ 2021. 10. 27
인증제품

- 표준번호(명) : SPS-KACA0020-7174 친환경 건축자재
- 시 험 방 법 : 환경부 실내공기질 공정시험기준(ES 02131.1b)
- 제품(모델)명 : KCC 석고텍스 PLUS
- 제 품 분 류 : 판넬
- 인 증 등 급 : 최우수 ♣♣♣♣♣
- 인 증 사 유 : 오염물질 저감

산업표준화법 제27조 및 단체표준 업무규정 제17조에 따른 인증심사를 실시한 결과
친환경 건축자재 단체표준 인증심사기준에 적합하므로 업무규정 제21조에 따라
위와 같이 친환경 건축자재 단체표준(HB마크)에 적합함을 인증합니다.

2018년 09월 28일

한국공기청정협회장

(06162 서울 강남구 테헤란로63길 11 이노센스빌딩 9층, 전화 : (02)553-4156, www.kaca.or.kr)

1. 최초인증일 : 2012년 10월 28일
2. 최종변경일 : 2018년 09월 28일(정기심사)

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 탄소성적표지 인증서 (저탄소)

제 C-2017-Ⅱ-001 호

환경성적표지 인증서

- 저탄소제품 인증 -

1. 상 호 : (주)케이씨씨
2. 사업자등록번호 : 214-81-70045
3. 소 재 지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344
4. 공 장 소 재 지 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 35
5. 대 표 자 성 명 : 정 몽 익 , 정 몽 진
6. 대 상 제 품 : 건축용 비금속제 천장재[석고]
7. 제 품 명 : KCC 석고텍스 PLUS
8. 인 증 기 간 : 2020년 2월 24일 ~ 2023년 2월 23일
9. 인 증 내 용 : 저탄소제품 6.38 kg CO_2 eq./box

※ 최초교부 : 2017년 2월 24일
※ 재발행사유 : 저탄소제품 갱신인증

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제40조제3항에 따라 위와 같이 환경성적표지를 인증합니다.

2019년 11월 28일

한국환경산업기술원장

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 아토피 안심 마크 추천서

추 천 서

추 천 번 호	KAA-160115-03	등 급	우수
회 사 명	(주)케이씨씨	대 표 자	정 몽 진 정 몽 익
주 소	서울특별시 서초구 사평대로 344(서초동)		
제 품 명	KCC 석고텍스 PLUS		
추천유효기간	2020년1월15일~2022년1월14일		

상기 제품은 그 성능과 유효성이 본 (사)대한아토피협회의 사업목적과 내용에 부합함으로 추천합니다.

2020 년 1 월 15 일

사단법인 대한아토피협회
CORPORATION AGGREGATE KOREA ATOPY ASSOCIATION

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 석고텍스 PLUS KS 성적서

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)
TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2019-202499
대 표 자 : 정몽진,정몽익
업 체 명 : (주)케이씨씨대죽1공장
주 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

접 수 일 자 : 2019년 11월 26일
시험완료일자 : 2020년 03월 05일

시 료 명 : 치장석고보드(석고텍스 Plus, GB-D)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
겉모양	-	-	이상없음	KS F 3504 : 2018
두께	mm	-	9.5	KS F 3504 : 2018
함수율	%	-	1.1	KS F 3504 : 2018
휨 파괴 하중(길이 방향)	N	-	486	KS F 3504 : 2018
내변퇴색성	-	-	-	KS F 3504 : 2018
-외관(표면의 균열, 부품 및 주름)	-	-	이상없음	KS F 3504 : 2018
-변퇴색	-	-	4 급	KS F 3504 : 2018
연소성능	-	-	준불연재료	KS F 3504 : 2018
열저항	$m^2 \cdot K/W$	-	0.065	KS F 3504 : 2018

* 내변퇴색성(외관, 변퇴색)은 한국건설생활환경시험연구원에 위탁의뢰한 시험결과임.
* 연소성능 : 보고서 참조

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kwon, Ki seok
작성자 : 권기석
Tel : 032-570-9763

Jong-Kuk Kwon
기술책임자 : 권종국
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 03월 05일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE
KTR-QP-P09-F01-02(00)
A4(210 X 297)

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 석고텍스 불연재료 성적서

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동) TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2020-032089
대 표 자 : 정몽진,정몽익
업 체 명 : (주)케이씨씨대죽1공장
주 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

접 수 일 자 : 2020년 02월 24일
시험완료일자 : 2020년 03월 05일

시 료 명 : 치장석고보드(석고텍스 Plus, GB-D)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
불연시험-질량감소율	-	-	-	국토교통부고시 제2018-771호 (2018)
-No.1	%	-	27.7	
-No.2	%	-	25.9	
-No.3	%	-	28.9	
불연시험-최고 온도와 최종 평형 온도의 차	-	-	-	국토교통부고시 제2018-771호 (2018)
-No.1	K	-	2.0	
-No.2	K	-	1.5	
-No.3	K	-	5.0	
불연시험-가스유해성시험	-	-	-	국토교통부고시 제2018-771호 (2018)
-No.1	min:s	-	14 : 33	
-No.2	min:s	-	14 : 31	

*시험결과 : 불연재료 적합(보고서 참조)
*시험체 구성(의뢰자 제공) : 치장석고보드(9.5 ㎜)(가열면)
*시험기준 : 국토교통부고시 제2018-771호 (건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준)
- 질량감소율 : 30 % 이하
- 최고온도와 최종평형온도와의 온도차 : 20 K 이하
- 가스유해성 : 9 분 이상

- 다음 페이지 -

Kwon, Ki seok
작성자 : 권기석
Tel : 032-570-9763

Jong-Kuk Kwon
기술책임자 : 권종국
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 03월 05일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 석고텍스 불연재료 성적서

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동) TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2020-032089
대 표 자 : 정몽진,정몽익
업 체 명 : (주)케이씨씨대죽1공장
주 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

접 수 일 자 : 2020년 02월 24일
시험완료일자 : 2020년 03월 05일

시 료 명 : 치장석고보드(석고텍스 Plus, GB-D)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없음을 밝힙니다.

Kwon, Ki seok
작성자 : 권기석
Tel : 032-570-9763

Jong-Kuk Kwon
기술책임자 : 권종국
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 03월 05일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 2 of 2

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 석고텍스 PLUS 실내공기질 성적서

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT011

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2019-202515
대 표 자 : 정몽진,정몽익
업 체 명 : (주)케이씨씨대죽1공장
주 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

접 수 일 자 : 2019년 11월 26일
시험완료일자 : 2020년 02월 14일

시 료 명 : 치장석고보드(석고텍스 Plus, GB-D)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
TVOC 방출량	$mg/m^2 \cdot h$	-	0.081	국립환경과학원고시 제 2018-64호 실내공기질공정시험기준(ES 02131.1c)	AK
톨루엔 방출량	$mg/m^2 \cdot h$	-	0.001 미만	국립환경과학원고시 제 2018-64호 실내공기질공정시험기준(ES 02131.1c)	AK
폼알데하이드 방출량	$mg/m^2 \cdot h$	-	0.001 미만	국립환경과학원고시 제 2018-64호 실내공기질공정시험기준(ES 02131.1c)	AK

* 위 결과는 2챔버시험의 평균값임
** 방출량 시험조건
1. 방출시험기간 : 7 일
2. 시료부하율 : 2.0 m^2/m^3
3. 시료구분 및 조제 : 고체건축자재 (노출면적 : 143 mm x 143 mm x 2 ea)
4. 검출한계 : TVOC - 0.004 $mg/m^2 \cdot h$, HCHO - 0.001 $mg/m^2 \cdot h$
Toluene - 0.001 $mg/m^2 \cdot h$
- AK: 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)
- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과 입니다.

Seo Woorim
작성자 : 서우림
Tel : 02-2092-3841

Chang-Seok Jeong
기술책임자 : 정창석
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 02월 14일

한국인정기구 인정 KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE KTR-QP-P09-F01-01(00) A4(210 X 297)

원본대조필(인)
주식회사 케이씨씨

◆ 석고텍스 PLUS 비석면 성적서

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)
TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2019-202547
대 표 자 : 정몽진,정몽익
업 체 명 : (주)케이씨씨대죽1공장
주 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

접 수 일 자 : 2019년 11월 26일
시험완료일자 : 2020년 01월 13일

시 료 명 : 치장석고보드(석고텍스 Plus, GB-D)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
석면	%	-	검출안됨	EPA-600/R-93-116

* 석면
백석면 : 검출안됨
갈석면 : 검출안됨
청석면 : 검출안됨
트레몰라이트 석면 : 검출안됨
액티놀라이트 석면 : 검출안됨
안소필라이트 석면 : 검출안됨
* 시험방법 : EPA-600/R-93-116(Method for the Determination of Asbestos in Bulk Building Materials)
- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Gwak Juhyeon
작성자 : 곽주현
Tel : 02-2092-3818

Chang-Seok Jeong
기술책임자 : 정창석
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 01월 13일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE
KTR-QP-P09-F01-02(00)
A4(210 X 297)

KCC 석고텍스 PLUS 주요 납품실적

건설사	납품현장	건설사	납품현장
GS건설	안산 사동 그랑자이시티	롯데건설	힉스 유타워
HDC현대산업개발	현대해상 안산사옥	삼성물산	래미안 장위 퍼스트하이
KCC건설	나인트리 호텔	삼환까뮤	양평동 카뮤스퀘어
KCC건설	마장 로지스틱스파크	선라이즈종합건설	서울 남부 출입국관리사무소
KCC건설	삼성전자 평택 반도체 사무동	신도종합건설	대동 지식산업센터
SG신성건설	원남동 오라카이 호텔	신세계건설	부천 옥길 이마트타운
SK건설	미사 강변 SK V1 Center	쌍용건설	의정부 을지대병원
SK건설	성남 중원 SK V1 타워	요진건설산업	판교창업지원주택
SK건설	이천 하이닉스 M16	은일종합건설	큐브앤타워
SK건설	창원 스마트업	이테크건설	강서 더리브
금광건설	김포한강신도시 지식산업센터	일성건설	계양산 파크트루엘
금호건설	페코텍 지식산업센터	일신건영	더 케렌시아 300
대림산업	e편한세상시티 고양삼송 3차	중우건설	오산대역 물향기시티
대림산업	e편한세상시티 고양삼송 4차	지원건설	지원스테이관광호텔
대림산업	e편한세상시티 노형	코오롱글로벌	신촌세브란스 행정동
대림산업	하남 테스타 타워	코오롱글로벌	천안청당 코오롱하늘채
대명건설	엠블호텔2차	태영건설	광명역 어반브릭스
대방건설	전주혁신도시 대방디엠시티	포스코건설	부산 명지 더샵 센트럴파크
대방건설	화성 송산그린시티 노블랜드 3차	풍산건설	하남미사 에코큐브 지식산업센터
대보건설	대전 도룡동 하우스디어반	한신공영	세종 한신더휴리저브
대우건설	대구 범어 센트럴푸르지오	한양	항동 수자인 와이즈파크
대우건설	부천 중동 센트럴푸르지오	현대건설	고덕 아르테온
대우건설	하남미사역 마이움푸르지오시티	현대건설	고양삼송 힐스테이트
대우산업개발	이안큐브 서산 테크노밸리	현대건설	김포 KB IT센터
동부건설	강원랜드 호텔	현대건설	현대지식산업센터 한강미사
동부건설	남악센트레빌 리버파크	현대비에스앤씨	현대썬앤빌 창원 더 스퀘어
동원개발	삼송지구 동원로얄듀크	현대엔지니어링	현대자동차그룹 영남권 교육시설
동원개발	동탄 로얄듀크비스타 3차	혜도종합건설	서면 혜도인파크에비뉴
동원건설산업	해운대 동원메디컬센터	효성중공업	광교 효성해링턴 타워레이크
두산건설	신정 두산위브	효성중공업	화성동탄 복합시설