Contents

대죽1공장 사업자등록증 01

대죽1공장 공장등록증 02

품질경영시스템인증서 (ISO 9001) 03

환경경영시스템인증서 (ISO 14001) 04

한국산업규격 표시인증서 05

친환경 건축자재 인증서 06

친환경 건축자재 시험결과서 07

환경성적표지 인증서_저탄소 08

대한아토피협회 추천서 09

석고텍스 PLUS 시험성적서 (KS물성) 10

석고텍스 PLUS 시험성적서 (불연재료) 12

석고텍스 PLUS 불연재료 시험결과서 13

석고텍스 PLUS 시험성적서 (실내공기질) 14

석고텍스 PLUS 시험성적서 (비석면) 15

KCC 석고텍스 PLUS 납품현장 LIST 16

원본대조필 확인
주식회사 케이씨씨

국세청 nts.go.kr

사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 316-85-01202

법인명(단체명) : (주) 케이씨씨 대죽1공장
대 표 자 : 정몽진, 정재훈
(각 자 대 표)
개 업 연 월 일 : 2003 년 04 월 01 일 법인등록번호 : 110111-0221814
사업장 소재지 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344(서초동)

사 업 의 종 류 : [업태] 제조 [종목] 건축자재, 석고보드
전기업 태양광발전
도, 소매 건축자재, 석고보드
도매 부산물
부동산 임대

발 급 사 유 : 대표자 변경

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(∨)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2022 년 01 월 11 일

서 산 세 무 서 장

서산세무서장 직인확인

국세청 National Tax Service

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호의2서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.factory.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장등록증명(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 v표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간	즉시

신청인	회사명 (주)케이씨씨 대죽1공장	전화번호 041-660-8905
	대표자 성명 정몽진, 정재훈	생년월일(법인등록번호) 110111-0221814
	대표자 주소(법인 소재지) 서울특별시 서초구 사평대로 344 (서초동, (주)금강고려화학)	

등록 내용	공장 소재지 단지명:서산대죽일반산업단지 도로명 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15, 대죽리 18-2번지 지번 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽리 11-1, 18-2	지목 공장용지	보유구분 자가 [V] 임대 [ ]
	공장 등록일 2004-07-13 / 사업 시작일	종업원 수 남 : 190 여 :0	
	공장의 업종(분류번호) 플라스터 혼합제품 제조업 외 1종 (23323, 35114)		
	공장 부지 면적 299,095.9 ㎡ / 제조시설 면적 124,747.84 ㎡	부대시설 면적	51,760.32 ㎡

등록 조건	

등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용) 공장관리번호 : 442102005105218

[등록변경] 2022-01-26

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

2022년 02월 08일

신청인 (주)케이씨씨 대죽1공장 (서명 또는 인)

서산시장 귀하

첨부서류	없 음	수수료 원

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	등록 여부 확인	→	결 제	→	공장등록 증명서발급	→	통보
신청인		처리기관		처리지관		처리기관		처리기관		처리기관

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항 · 제2항 · 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2022년 02월 08일

서산시장

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

처리일 : 2022년02월08일 14:09



원본대조필
주식회사 케이씨씨

경영시스템인증서

(주)케이씨씨 대죽1공장

· 대죽1공장 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15
· 본　　사 : 서울특별시 서초구 사평대로 344

한국표준협회는 위 조직의 품질경영시스템이 아래의 표준과 인증범위에 적합함을 인증합니다.

인증번호 QMS-1767

표　　준 KS Q ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

인증범위 석고보드, 석고텍스 및 석고본드의 개발, 생산, 판매 및 부가서비스

유효기간 2022년 02월 18일부터 2025년 02월 17일까지

최초인증일 : 2004년 02월 18일

2021년 12월 27일

KSA (KAB-QC-30)

한국표준협회는 한국인정지원센터(KAB)로부터 품질경영체제 인증기관으로 인정(인정번호 : KAB-QC-30)받았습니다.

한국표준협회장

서울시 강남구 테헤란로 69길 5

경영시스템인증서

(주)케이씨씨 대죽1공장

· 대죽1공장 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15
· 본　　사 : 서울특별시 서초구 사평대로 344

한국표준협회는 위 조직의 환경경영시스템이 아래의 표준과 인증범위에 적합함을 인증합니다.

인증번호 EMS-0243

표　　준 KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

인증범위 석고보드, 석고텍스 및 석고본드의 개발, 생산, 판매 및 부가서비스

유효기간 2022년 02월 18일부터 2025년 02월 17일까지

최초인증일 : 2004년 12월 07일

2021년 12월 27일

KSA (KAB-EC-11)

한국표준협회는 한국인정지원센터(KAB)로부터 환경경영체제 인증기관으로 인정(인정번호 : KAB-EC-11)받았습니다.

한국표준협회장

서울특별시 강남구 테헤란로 69길 5

원본대조필
주식회사 케이씨씨

KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE KTR

제 KTR-18-0174호

제품인증서

1. 제조업체명 : ㈜케이씨씨 대죽1공장
2. 대표자성명 : 정몽진, 정재훈
3. 공장 소재지 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15 외 1 필지
4. 인증제품

가. 표 준 명 : 석고 보드 제품

나. 표준번호 : KS F 3504

다. 종류 · 등급 또는 호칭

- 석고 보드,
- 방수 석고 보드,
- 방화 석고 보드,
- 차장 석고 보드,
- 흡음 석고 보드. 끝.

「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2024년 07월 26일

한국화학융합시험연구원장

1.최 초 인 증 일 : 2004-03-18
2.최 종 변 경 일 : 2024-07-26
3.정기심사기한 : 2024-07-06 ~ 2027-07-05

원본대조필 확인
주식회사 케이씨씨

KOREA AIR CLEANING ASSOCIATION GROUP STANDARDS CERTIFICATE

단체표준인증서

인 증 번 호 :	제 HB1749G15-01 호
업 체 명 :	(주)케이씨씨
대 표 자 :	정몽진, 정재훈
공 장 소 재 지 :	충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15 (대죽공장)
공장 사업자등록번호 :	316-85-01202
인증계약 유효기간 :	2021.10.28 ~ 2024.10.27
단 체 표 준 명 :	친환경 건축자재
단 체 표 준 번 호 :	SPS-KACA 0020-7174
종류·등급·호칭·모델 :	· 판넬/최우수 · 치장석고보드(석고텍스 PLUS)

「산업표준화법」 제27조 2항 및 한국공기청정협회 단체표준 업무 규정에 따른 인증심사를 실시한 결과 인증심사기준에 적합하므로 위와 같이 단체표준에 적합함을 인증합니다.

2022 년 01 월 26 일

한 국 공 기 청 정 협 회 장

* 최초인증일 : 2015.10.28 * 최종변경일 : 2022.01.26
* 변경/재교부사유 : 대표자 변경

문서확인번호 : 0144-0736-0297-0073 [1 / 1]

(06162 서울 강남구 테헤란로 63길 11 이노센스빌딩 9층, 전화 : (02)553-4156, www.kaca.or.kr)

원본대조필 확인
주식회사 케이씨씨

접수번호 : 재-1749

친환경 건축자재 시험결과서

업체명(제조사) :	(주)케이씨씨 (대죽공장)	제조 년월일 :	2021년 06월 03일
대 표 자 :	정몽진, 민병삼	시료 채취일 :	2021년 08월 20일
신청인 주소 :	충남 서산시 대산읍 대죽2로 15	시험 완료일 :	2021년 09월 14일
제품명(모델) :	치장석고보드(석고텍스 PLUS)	제 품 분 류 :	판넬
시 험 기 관 :	한국건설생활환경시험연구원	결과서 용도 :	친환경 건축자재 단체표준 인증용

시 험 결 과

시험항목	항 목	시험결과	시험방법
오염물질 방출 시험 (mg/㎡·h)	TVOC	0.012	환경부 실내공기질공정시험기준 (ES 02131.1)
	5VOCs / Toluene	0.000 / 0.000	
	HCHO	0.001	
	CH_3CHO	0.001	

비고) 1. 5VOC : Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene, Styrene 의 합
2. 이 결과서는 한국공기청정협회의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 친환경 건축자재 단체표준 인증용 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 결과서는 한국공기청정협회에서 사실여부를 확인할 수 있습니다.
4. 붙임 : 시험 결과서 1부

위 제품에 대한 시험결과서 임을 증명합니다.

2021 년 09 월 29 일

한국공기청정협회
KOREA AIR CLEANING ASSOCIATION

서울시 강남구 테헤란로63길 11 (삼성동) (02)553-4156 / http://www.kaca.or.kr / 담당자 : 송해승, 곽명진

제 C-2017-II-001 호

환경성적표지 인증서

- 저탄소제품 -

1. 상 호 명 : (주)케이씨씨
2. 사업자등록번호 : 214-81-70045
3. 소 재 지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344, (주)KCC 본사 (서초동)
4. 공 장 소 재 지 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15, KCC대죽공장 외 1개 사업장
5. 대 표 자 성 명 : 정재훈,정몽진
6. 대 상 제 품 : 건축용 비금속제 천장재[석고]
7. 제 품 명 : KCC석고텍스PLUS
8. 인 증 기 간 : 2023년 10월 31일 ~ 2026년 10월 30일
9. 인 증 내 용 : 저탄소제품 4.67 kg CO_2 eq./box

※ 최초교부 : 2017년 02월 24일

※ 재발행사유 : 변경 인증

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제40조제3항에 따라 위와 같이 환경성적표지를 인증합니다.

2023년 10월 31일

한국환경산업기술원장

본

원본대조필 확인
주식회사 케이씨씨

KAA

추 천 서

추 천 번 호	KAA-160115-03	등 급	우수
회 사 명	(주)케이씨씨	대 표 자	정 몽 진 정 재 훈
주 소	서울특별시 서초구 사평대로 344(서초동)		
제 품 명	KCC 석고텍스 PLUS		
추천유효기간	2024년1월14일~2026년1월13일		

상기 제품은 그 성능과 유효성이 본 (사)대한아토피협회의 사업목적과 내용에 부합함으로 추천합니다.

2024 년 1 월 14 일

사단법인 대한아토피협회
CORPORATION AGGREGATE KOREA ATOPY ASSOCIATION

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)
TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2024-056323
대 표 자 : 정몽진, 정재훈
업 체 명 : (주)케이씨씨대죽1공장
주 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

접 수 일 자 : 2024년 04월 08일
시험완료일자 : 2024년 05월 10일

시 료 명 : 치장석고보드(석고텍스 Plus, GB-D)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
두께	mm	-	9.6	KS F 3504 : 2018
함수율	%	-	0.5	KS F 3504 : 2018
함수율	%	-	0.5	KS F 3504 : 2018
함수율	%	-	0.6	KS F 3504 : 2018
휨 파괴 하중(길이 방향)	N	-	431	KS F 3504 : 2023
휨 파괴 하중(길이 방향)	N	-	437	KS F 3504 : 2023
휨 파괴 하중(길이 방향)	N	-	425	KS F 3504 : 2023
휨 파괴 하중(너비 방향)	N	-	223	KS F 3504 : 2023
휨 파괴 하중(너비 방향)	N	-	230	KS F 3504 : 2023
휨 파괴 하중(너비 방향)	N	-	229	KS F 3504 : 2023
내변퇴색성(*)	-	-	-	KS F 3504 : 2023
-외관(표면의 균열, 부풀 및 주름)	-	-	이상없음	KS F 3504 : 2023
-변퇴색	-	-	4-5 급	KS F 3504 : 2023
연소성능	-	-	준불연재료	KS F 3504 : 2023
열저항	$m^2 \cdot K/W$	-	0.072	KS F 3504 : 2018

- 다음 페이지 -

Park Sangcheol
작성자 : 박상철
Tel : 032-570-9657

Lee Seong-gyu
기술책임자 : 이성규
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 05월 10일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE KTR-QP-P09-F01-02(00)
A4(210 X 297)

원본대조필 확인
주식회사 케이씨씨

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)
TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2024-056323
대 표 자 : 정몽진, 정재훈
업 체 명 : (주)케이씨씨대죽1공장
주 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

접 수 일 자 : 2024년 04월 08일
시험완료일자 : 2024년 05월 10일

시 료 명 : 치장석고보드(석고텍스 Plus, GB-D)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법

- 시험방법 및 시험편 의뢰자 제공
* 내변퇴색성(외관, 변퇴색)은 위탁의뢰한 시험결과임.
* 연소성능 : 보고서 참조

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Park Sangcheol
작성자 : 박상철
Tel : 032-570-9657

Lee Seong-gyu
기술책임자 : 이성규
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 05월 10일

KTR 한국화학융합시험연구원

위변조 확인용 QR code

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동) TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012	성 적 서 번 호 : THF-2023-001278 쪽 1 / 총 9

1. 신 청 자

○ 회 사 명 : (주)케이씨씨대죽1공장

○ 주 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

○ 접수일자 : 20231214

2. 시험대상품

○ 시 료 명 : **치장석고보드(석고텍스 Plus, GB-D)**

○ 적용범위 : **내부마감재**

○ 제품번호 : -

3. 시험 규격 : **국토교통부 고시 제2023-24호(2023) 건축자재등 품질인정 및 관리기준**

4. 성적서 용도 : 품질관리용

5. 시험기간 : 2023년 12월 14일 ~ 2024년 02월 07일

6. 시험환경 : 온도 : (15~30) ℃, 습도 : (20~80) % R.H.

7. 시험결과 : **국토교통부 고시 제2023-24호 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제23조 제1호 및 제2호에 따른 시험결과 적합**

①. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며 성적서의 진위 확인을 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
②. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
③. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본은 결과치 참고용 입니다.
비고 : ※ 본 성적서는 제품 사용 용도 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2024년 03월 19일).

확인	시험실무자		기술책임자	
	성 명 :심지훈	Shim Jihun	성 명 :이성규	Lee Seong-gyu

발급일자 : 2024년 02월 07일

한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

※ 본 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효 함.

재발행발급일자: 2024년 03월 19일

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

원본대조필 (인)
주식회사 케이씨씨

성적서 번호 : THF-2023-001278
쪽 (2) / 총 (9)

8. 시험결과

구분	시험항목		단위	시험결과 1회	시험결과 2회	시험결과 3회	판정기준	시험방법	시험장소
외부마감재	불연성 시험	질량감소율	%	25.8	25.7	25.6	30 이하	(1)	A
		최고온도와 최종평형온도의 차	K	1.7	1.9	2.8	20 을 초과하지 않을 것		
	가스유해성 시험	시험용 흰 쥐 평균행동정지시간	분:초	15:00	13:47	-	9:00 이상		

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호 '건축자재등 품질인정 및 관리기준' 제23조 제1호 및 제2호』에 따른 성능시험을 실시함(의뢰자제시).

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』 제23조 1호에 따른 불연성 시험결과 적합.
※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』 제23조 2호에 따른 가스유해성 시험결과 적합.

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』제29조 ④항 』에 의하여 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효.

※ 시험방법
(1) 「국토교통부 고시 제2023-24호」

※ 시험장소
A. 인천광역시 서구 가재울로 68(한국화학융합시험연구원) C동.

※ 비고
「국토교통부 고시 제2023-24호 제23조 제1호 및 제2호」에 따른 시험결과 불연 성능기준.
1) 가열 종료 후 시험체의 질량 감소율이 30% 이하일 것
2) 가열 개시 후 20분간 가열로 내의 최고온도가 최종평형온도를 20K 초과 상승하지 않을 것.(단, 20분 동안 평형에 도달하지 않으면 최종 1분간 평균온도를 최종평형온도로 함)
3) 실험용 쥐의 평균행동정지 시간이 9분 이상.

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2023-173148
대 표 자 : 정몽진, 정재훈
업 체 명 : (주)케이씨씨대죽1공장
주 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

접 수 일 자 : 2023년 12월 14일
시험완료일자 : 2024년 02월 23일

시 료 명 : 치장석고보드(석고텍스 Plus, GB-D)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
TVOC 방출량	$mg/m^2 \cdot h$	-	0.044	국립환경과학원 고시 제 2023-1호(2023.1.5.)	AK
톨루엔 방출량	$mg/m^2 \cdot h$	-	0.001 미만	국립환경과학원 고시 제 2023-1호(2023.1.5.)	AK
폼알데하이드 방출량	$mg/m^2 \cdot h$	-	0.002	국립환경과학원 고시 제 2023-1호(2023.1.5.)	AK

* 시험방법 '실내공기질공정시험기준 ES 02131.1'
** 위 결과는 2챔버시험의 평균값임
*** 방출량 시험조건
1. 방출시험기간 : 7 일
2. 시료부하율 : 2.0 m^2/m^3
3. 시료구분 및 조제 : 고체건축자재 (노출면적 : 143 mm x 143 mm x 2 ea)
4. 검출한계 : TVOC - 0.004 $mg/m^2 \cdot h$, HCHO - 0.001 $mg/m^2 \cdot h$
Toluene - 0.001 $mg/m^2 \cdot h$
- AK: 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)(고정 시험실)
- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과 입니다.

Eom Se hee
작성자 : 엄세희
Tel : 02-2092-3843

Beak Seonho
기술책임자 : 백선호
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 02월 23일

한국인정기구 인정 KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

원본대조필 확인
주식회사 케이씨씨

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2023-173181
대 표 자 : 정몽진, 정재훈
업 체 명 : (주)케이씨씨대죽1공장
주 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽2로 15

접 수 일 자 : 2023년 12월 14일
시험완료일자 : 2024년 01월 25일

시 료 명 : 치장석고보드(석고텍스 Plus, GB-D)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
석면	%	-	검출안됨(정량한계 : 1)	EPA/600/R-93/116(2021.4.14.)

[석면]
- 백석면, 갈석면, 청석면, 트레몰라이트 석면, 액티놀라이트 석면, 안소필라이트 석면 : 검출안됨
- EPA/600/R-93/116(2021.4.14.) : Method for the Determination of Asbestos in Bulk Building Materials
- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Gwak Juhyeon
작성자 : 곽주현
Tel : 02-2092-3818

Kim Hongseok
기술책임자 : 김홍석
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 01월 25일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

KCC 석고텍스 PLUS 납품현장 LIST

건설사	납품현장	건설사	납품현장
현대건설	가산동 W 지식산업센터	롯데건설	마곡 지식산업센터
트래콘건설	군포 메리어트 호텔	현대건설	IDC 신축현장
신세계건설	구리갈매 지식산업센터	금광건설	AIT 센터 조성공사 신축
태영건설	경기도 교육청 남부신청사	에이스건설	에이스 101 지식산업센터
안강건설	KDT 지식산업센터	힘찬건설	동탄역 헤리움 센트럴 오피스텔
한화건설	속초 반야트리 카시아 호텔	현대건설	힐스테이트 신용 더리버 신축
신성건설	판암 센트럴시티	두손건설	시흥 마리나썬셋 101 근린생활시설
동우건설	엘코어 하이엔드 타워	중앙건설	안성 성곡동 중앙하이츠 신축공사
금화건설	구래동 리브타워 지식산업센터	트래콘건설	화양동 18-12 주거복합 신축
현대건설	힐스테이트 더리버 신축	쌍용건설	판교 KT 사옥 개발사업
힘찬건설	동탁역 헤리움 센트럴 오피스텔	금화건설	성수동 선명스퀘어지식산업센터
일성건설	더 트루엘 포항	성도이엔지	픽셀사옥
SGC건설	오스템글로벌 송도 사옥	에이스건설	SH드림타워 지식산업센터
양우건설	당진시 수청중학교	SK에코플랜트	동탄 LAKE ONE 라이브오피스텔
양우건설	당진시 중앙초등학교	신평산업	복용초등학교 신축
코오롤글로벌	판교 G5글로벌비스센터 신축	일군토건	배곧 스위트 시그니처타워 지산
코오롱글로벌	하늘채 스카이앤 1차 신축	코오롱글로벌	국립암센터 본관동 리모델링 센터
CJ대한통운	고덕 비즈밸리 알서포트 사옥 신축	대우건설	신중동역 랜드마크 푸르지오시티 신축
GS건설	과천상상자이타워 신축	대우건설	S-OIL 마곡 TS&D센터 신축
KCC건설	광명동 스위첸 퍼스트	삼미건설	중앙보훈병원 치과병원 신축
현대건설	힐스테이트 동안센트럴	대원건설	인천 오토렉스 신축
디엘이앤씨	디테크타워 과천	신세계건설	스타필드 수원 신축
삼성물산	여의도동 27-2 업무시설 신축	현대엔지니어링	천호역 젠트리스 신축
현대엔지니어링	힐스테이트 화순 2차	대원	칸타빌 센트럴시티 신축
효성중공업	해링턴플레이스 감삼 2차	CJ대한통운	성수동 2가 271-22 업무시설 신축
한성건설	한성필하우스 라드니체 오피스텔	태영건설	DMC 플렉스 데시앙 신축공사
반도건설	유보라더크래스트 신축	성강종합건설	에이피텍 신사옥 건립공사 신축
KCC건설	대구 오페라 스위첸 신축	신세계건설	평택 포승 물류센터 신축
코리아이앤씨건설	서울숲 코리아 IT센터	영동건설	송도 스마트스퀘어 복합빌딩
태창건설	관저동 리젠정형외과 병원 신축	보미건설	메가와이즈 청라물류센터